

平成 17 年 7 月 25 日

各 位

不動産投信発行者名

東京都港区六本木一丁目 10 番 6 号

ニューシティ・レジデンス投資法人

代表者名

執行役員 藤 田 哲 也

(コード番号 8965)

問合せ先

シービー・リアルイノベーション・レジデンシャル・マネジメント株式会社

企画総務部長 瀧澤 洋悦

TEL. 03-6229-3860(代表)

千葉県北西部を震源地とする地震の影響に関するお知らせ

平成 17 年 7 月 23 日午後 4 時 35 分ごろ、千葉県北西部を震源地とする最大震度 5 強(マグニチュード 5.7)の地震が発生しました。

本投資法人が東京都・千葉県・神奈川県に保有する 56 物件への当該地震による特段の被害は認められず、運用状況に及ぼす影響は確認されませんでした。各物件の具体的な確認状況について、下記のとおり公表いたします。

記

	物件番号	物件名称	確認状況	被害額
1	C-1	ニューシティレジデンス南青山	地震感知によるエレベーター自動停止、復旧済み	なし
2	C-2	ニューシティレジデンス西麻布ツインタワー	特になし	なし
3	C-3	ニューシティレジデンス西麻布	特になし	なし
4	C-4	ニューシティレジデンスお茶の水	特になし	なし
5	C-5	ニューシティレジデンス参宮橋	特になし	なし
6	C-6	ニューシティレジデンス新宿壹番館	特になし	なし
7	C-7	ニューシティレジデンス新宿貳番館	特になし	なし
8	C-8	ニューシティレジデンス日本橋イースト	地震感知によるエレベーター自動停止、復旧済み	なし
9	C-9	ニューシティレジデンス日本橋ウエスト	特になし	なし
10	C-10	ニューシティレジデンス銀座ツイン	地震感知によるエレベーター自動停止、復旧済み	なし
11	C-11	ニューシティレジデンス銀座ツイン	地震感知によるエレベーター自動停止、復旧済み	なし

12	C-12	ニューシティレジデンス原宿	特になし	なし
13	C-13	ニューシティレジデンス三田	特になし	なし
14	C-14	ニューシティレジデンス代々木上原	地震感知によるエレベーター自動停止、復旧済み	なし
15	C-15	ニューシティレジデンス千駄ヶ谷	特になし	なし
16	C-16	ニューシティレジデンス新宿7丁目	特になし	なし
17	C-17	ニューシティレジデンス市谷左内町	地震感知によるエレベーター自動停止、復旧済み	なし
18	C-18	ニューシティレジデンス日本橋人形町	特になし	なし
19	C-19	ニューシティレジデンス日本橋人形町	特になし	なし
20	C-20	ニューシティレジデンス新御茶ノ水	雨水槽満水警報発報、復旧済み	なし
21	C-21	ニューシティレジデンス神保町	機械式駐車場設備警報発報、復旧済み	なし
22	C-22	ニューシティレジデンス日本橋人形町	特になし	なし
23	C-23	ニューシティレジデンス神保町	特になし	なし
24	C-24	ニューシティレジデンス銀座イースト	地震感知によるエレベーター自動停止、復旧済み	なし
25	M-1	ニューシティレジデンス目黒三田	地震感知によるエレベーター自動停止、復旧済み	なし
26	M-2	ニューシティレジデンス等々力	特になし	なし
27	M-3	ニューシティレジデンス本所吾妻橋	地震感知によるエレベーター自動停止、復旧済み	なし
28	M-4	ニューシティレジデンス北沢	特になし	なし
29	M-5	ニューシティレジデンス目黒	地震感知によるエレベーター自動停止、復旧済み	なし
30	M-6	ニューシティレジデンス洗足公園	地震感知によるエレベーター自動停止、復旧済み	なし
31	M-7	ニューシティレジデンス経堂	地震感知によるエレベーター自動停止、復旧済み	なし
32	M-8	ニューシティレジデンス門前仲町	特になし	なし
33	M-9	ニューシティレジデンス田園調布	地震感知によるエレベーター自動停止、復旧済み	なし
34	M-10	ニューシティレジデンス根岸	特になし	なし
35	M-11	ニューシティレジデンス上池台	特になし	なし
36	M-12	ニューシティレジデンス大塚	地震感知によるエレベーター自動停止、復旧済み	なし

37	M-13	ニューシティレジデンス森下	地震感知によるエレベーター自動停止、復旧済み	なし
38	M-14	ニューシティレジデンス若林公園	特になし	なし
39	M-15	ニューシティレジデンス浅草橋	特になし	なし
40	M-16	ニューシティレジデンス学芸大学	特になし	なし
41	G-1	ニューシティレジデンス横浜イースト	地震感知によるエレベーター自動停止、復旧済み	なし
42	G-2	ニューシティレジデンス船橋本町	地震感知によるエレベーター自動停止、復旧済み	なし
43	G-3	ゾネンハイム元住吉	特になし	なし
44	G-4	ニューシティレジデンス豊田	地震感知によるエレベーター自動停止、復旧済み	なし
45	G-5	ニューシティレジデンス西船橋	地震感知によるエレベーター自動停止、復旧済み	なし
46	G-6	ニューシティレジデンス舞浜	地震感知によるエレベーター自動停止、復旧済み	なし
47	G-7	ニューシティレジデンス市川妙典	地震感知によるエレベーター自動停止、復旧済み	なし
48	G-8	ニューシティレジデンス久米川	地震感知によるエレベーター自動停止、復旧済み	なし
49	G-9	ニューシティレジデンス浦安	地震感知によるエレベーター自動停止、復旧済み	なし
50	G-10	ニューシティレジデンス南行徳	地震感知によるエレベーター自動停止、復旧済み	なし
51	G-11	ニューシティレジデンス南行徳	地震感知によるエレベーター自動停止、復旧済み	なし
52	G-12	ニューシティレジデンス野毛山	地震感知によるエレベーター自動停止、復旧済み	なし
53	G-13	ニューシティレジデンス南林間	特になし	なし
54	G-14	ニューシティレジデンス湘南	特になし	なし
55	G-15	ライオンズマンション淵野辺本町	特になし	なし
56	G-16	ライオンズマンション東青梅第3	特になし	なし

以 上

本資料の配布先：兜クラブ、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会

本投資法人のホームページアドレス：<http://www.ncrinv.co.jp>